

IBP Fraunhofer Institut Bauphysik  
Stuttgart, 09.06.2016  
Prüfbericht Nr. P5-157/2016  
**Wärmedurchgangskoeffizient**



geprüft, DIN EN ISO 12567-1:2010-12 (Heizkastenverfahren)

**Wellhöfer Bodentreppe**

(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz 4D)

**Wärmedurchgangskoeffizient**

U-Wert;  $W/(m^2K)$

**= 0,58**

- > **Bauteilgeprüfter Dämmwert** für die komplette Bodentreppe
- > **Deutlich besser** als die Anforderungen der EnEV an Fenster ( $U_{\leq 1,3}$ )