

Materialprüfungsamt MPA NRW

31.08.2017

Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-05-009

Feuerwiderstand



geprüft lt. DIN 4102-2

Wellhöfer Bodentreppe

(Ausführung mit Zusatzausstattung FeuerSchutz FS30)

Feuerwiderstandsdauer:
Bodentreppe und Deckenanschluss-System

30 Minuten von unten

- > zulässig für Einbau in **F30-Decken**
- > zulässig für **Deckenöffnungen bis 160 x 80 cm**
- > mit **WärmeSchutz WS3D** (U-Wert 0,80)
oder **WS4D** (U-Wert 0,58)
oder **WSPH** (Passivhaus-Komponente, U_D -Wert 0,45)
(Luftdichtheit: Bodentreppe Klasse 4
und Deckenanschluss a-Wert 0,01)